

EAAJ.468244.185.CA

Шафа серверів ЦСК (екранована)*

Споживана потужність
(кіл. введень) **Висота**

| | |
|--------------------|-----|
| 190 B _T | 1 U |
| 260 B _T | 1 U |
| 260 B _T | 1 U |

Міжмережний екран (Cisco ASA5512)

Мережний криптомодуль (ІІТ МКМ “Гряда-301”, осн.)
Мережний криптомодуль (ІІТ МКМ “Гряда-301”, рез.)

460 BT (2 BB.) 1 U
460 BT (2 BB.) 1 U

Сервер моніторингу та синхронізації часу (HP DL360 G8)**

ДБЖ (ИБП APC Smart 1000VA)**

| | |
|----------------|-----|
| 24 BT | 1 U |
| 460 BT (2 BB.) | 1 U |
| 460 BT (2 BB.) | 1 U |
| 460 BT (2 BB.) | 2 U |

Центральний сервер (Сервер HP DL360 G8, вузол 2 кластера)
Сервер взаємодії (Сервер HP DL360 G8, вузол 2 кластера)

Комутатор терміналів із монітором (ATEN)

Центральний сервер (Сервер HP DL360 G8, вузол 1 кластера)
Сервер взаємодії (Сервер HP DL360 G8, вузол 1 кластера)

Дисковий масив кластера центральних серверів

| | |
|-------------------|-----|
| 72 B _T | 1 U |
| 72 B _T | 1 U |

Комутатор (Cisco Catalyst 2960G, 24 порти)
Комутатор (Cisco Catalyst 2960G, 24 порти)

1 U
3 U
3 U

Перемикач ДБЖ (Eaton)

ДБЖ (ИБП APC Smart 5000VA, 3750 Вт)

ДБЖ (ИБП APC Smart 5000VA, 3750 Вт)

*Детальна специфікація обладнання наведена у ЄААД.468244.185.В4

****Сервер моніторингу із ДБЖ монтується до окремої шафи**

42 U

| | | | | | | | | | | | |
|----------|------|----------|-------|------|---|----------|--|-------|--------|--|--|
| | | | | | ЄААД.468244.185.СА | | | | | | |
| Зм. | Лист | № докум. | Підп. | Дата | ЦСК ринку електричної енергії Сервери Креслення установки технічних засобів | Літ. | | Аркуш | Аркуші | | |
| Розроб. | | | | | | | | 1 | 1 | | |
| Перев. | | | | | | АТ "ІІТ" | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Н.контр. | | | | | | | | | | | |
| Затв. | | | | | | | | | | | |